"Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"18" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. N 29

(дата и время составления акта)

ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5

(место составления акта)

Акт
выездной проверки

(плановой/~~внеплановой~~)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:
Главного государственного инспектора г. Усолье - Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лободы Валерия Валерьевича № 29 от 27.02.2022 г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках:
Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер: 10001495160
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Государственным инспектором г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Звягинцевой Юлией Валерьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система", ИНН 3819012491

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
665451, Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, улица Интернациональная, 32 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система", ИНН 3819012491

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "09" февраля 2022г., 10 час. 30 мин.
по "18" февраля 2022г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:
Не приостанавливалось
с "__" _____ ____ г., ____ час. _____ мин.
по "__" _____ ____ г., ____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня/ 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) Осмотр 2) Истребование документов 3)Получение письменных объяснений
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "09" февраля 2022г., 10 час. 30 мин.
по "18" февраля 2022г., 16 час. 00 мин.
по месту
665451, Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, улица Интернациональная, 32 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) *Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ЮЛ (Распоряжение о назначении на должность Корягиной О.Г. № 37 от 24.01.2018);*
2) Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность от 10.01.2022 № 10
3) Приказ об утверждении инструкции от 10.01.2022 г. № 11;
4) Технический паспорт на здание;
5) Заключение строительно — технической экспертизы по вопросу устройства аварийного выхода из

помещения центральной библиотеки по адресу: ул. Интернациональная, 32 а, г. Усолье — Сибирское;
6) Рабочая документация на АПС и СОУЭ;
7) Пакет документов на сдачу объекта в эксплуатацию (АПС и СОУЭ) 2019 г.;
8) Документы о прохождении обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (копии удостоверений, справка на 4 л.);
9) Сертификаты на отделочные материалы, кабели на 37 л.;
10) Договор на обслуживание АПС и СОУЭ № 1 от 30.12.2021, акты проверки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, объектового прибора осуществляющего вывод сигнала на пульт пожарной охраны на 6 л.;
11) Инструкция о мерах пожарной безопасности от 10.01.2022 г;
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по гражданской обороне, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не осуществляется ежегодная проверка состояния огнезащитного покрытия строительных деревянных чердачных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов

		защиты.
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений книгохранилища, серверной.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. часть 1,2 статьи 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 (в действующей редакции).
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 17. Руководители организаций б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов

		пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, ос- уществляющих свою деятельность на объекте, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, ос уществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
6.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей, ведущих в лестничную клетку в открытом положении (доводчики эксплуатируются в разомкнутом положении).	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. 27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их

7.	Допускается использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 16. На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов
8.	Не соблюдаются сроки освидетельствования огнетушителей (последнее освидетельствование от 24.09.2020 г.)	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. СП 9.13130.2009 п. 4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
9.	Объект укомплектован огнетушителями с рангом тушения модельного очага ниже требуемого 4А (вместо этого используются огнетушители ОП — 3, ранг 3А).	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя,

		категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D. Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.
10.	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, предусмотренный Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, пункты № 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412
11.	Второй этаж здания, где располагаются читальные залы с количеством посадочных мест более 50, не обеспечен вторым эвакуационным выходом.	СНиП II-Л.2-72*, п. 4.6 Из каждого этажа здания следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. СП 1.13130.2009 п. 6.2.1 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. СП 1.13130.2020 Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1,Ф2.2, Ф3,Ф4.
12.	Автоматическая пожарная сигнализация в ходе капитального ремонт а смонтирована с необоснованными отступлениями от проекта, согласно акту ввода в эксплуатацию, а так же в ходе осмотра выявлены следующие несоответствия: • Замена ПКУ — С2000-М на Гранит 16 • В проектной документации запланировано ИПР — 7 шт,	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем

	• фактически смонтировано — 5 шт; • В помещении приема пищи запроектированы тепловые извещатели — фактически установлены дымовые.	противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) _____

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Звягинцева Юлия Валерьевна	
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку	(подпись)

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Звягинцева Юлия Валерьевна, т. 8-(39543) 3-30-99

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

ознакомлена директор МБУК "ЦБС"
Корягина О.Г 18.02.2022 17 00

_____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

_____

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.